

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIPARTIMENTO INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI PRODOTTI
E INSEDIAMENTI ANTROPICI

Certificato di RICONFERMA OMOLOGAZIONE n° TS/001/15 del 08/10/2015

Vista la richiesta di omologazione presentata dalla Società costruttrice **C.A.E.M. srl** – Via Rivera,106-108,
Cap 10040 Almese (TO),

Visto il buon esito dell'esame della documentazione allegata alla su indicata richiesta.

SI RICONFERMA L'OMOLOGAZIONE DEL PROTOTIPO DI INTERRUTTORE TERMICO DI BLOCCO

ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 1/12/75, *Raccolta R- ed.2009* avente le seguenti caratteristiche costruttive e funzionali:

DATI GENERALI

Costruttore:	C.A.E.M. srl
Marchio di fabbrica:	C.A.E.M. - CEWAL
Sigla di identificazione:	TU RM F.S.
Disegno d'Assieme :	CAEM LP 4719C – CEWAL 75000010
Campo di taratura (°C):	da +40°C a +110°C
Temperatura intervento max (°C) :	+110°C
Tolleranza di fabbricazione (°C):	+0°C / -8°C
Tipo del materiale e dimensioni dell'elemento	
Sensibile in mm	Rame da L 150 - 3000; Inox L 150 - 3000 con o senza pvc
Temperatura di prova dispositivo (°C) :	20 ± 2

Il presente certificato ha la validità fino alla data del **23.03.2026** e può essere revocato (a seguito di accertamento di difformità della produzione del prototipo omologato).

Il costruttore è impegnato ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel sopraccitato D.M. 1/12/75.

EF77

Data: 23/03/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Ing. Carlo De Petris)